

**АКТ № К-ВДГО-45_2 сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО**

1. Настоящий акт составлен в соответствии с пунктом 55 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410.
2. Дата составления настоящего акта: 19 августа 2022г.
3. Время составления настоящего акта: _____
4. Место составления настоящего акта: 143408, Красногорск г.о., г. Красногорск, Ленина ул, д. 47к3.
5. Наименование исполнителя, выполнившего работы (оказавшего услуги): Филиал АО "Мособлгаз" "Северо-Запад".
6. Фамилии, инициалы и должности сотрудников исполнителя, непосредственно выполнявших работы: Начальник РЭС Мартынов О.В..
7. Наименование (Ф.И.О) заказчика: ЖСК "Зоркий" .
8. Реквизиты (номер и дата заключения) договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № К-ВДГО-45 от 01.02.2021
9. Перечень выполненных работ (оказанных услуг):

№ п/п	Технические характеристики газоиспользующего оборудования, газопровода		Количество (измеряется в шт., м, стояках)	Перечень выполненных работ (оказанных услуг)	Цена за единицу обслуживания (с НДС)	Сумма с НДС (руб.)
	Наименование	Марка				
1	Внутренние газопроводы	Диаметром от 33 до 40мм	9	Техническое обслуживание по договору К-ВДГО-45 от 01.02.2021. 143408, Красногорск г.о., г. Красногорск, Ленина ул, д. 47к3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод (контрольная опрессовка), обмыливание)	500.00	4500.00
2	Внутренние газопроводы	Фасадные	20	Техническое обслуживание по договору К-ВДГО-45 от 01.02.2021. 143408, Красногорск г.о., г. Красногорск, Ленина ул, д. 47к3. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования, Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию, Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр), Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр), Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод (контрольная опрессовка), обмыливание), Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств, Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.	100.00	2000.00

3	Внутренние газопроводы	от 6 до 10 приборов	30	Техническое обслуживание по договору К-ВДГО-45 от 01.02.2021. 143408, Красногорск г.о., г. Красногорск, Ленина ул, д. 47к3. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутримдомового газового оборудования, Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутримдомовому газовому оборудованию, Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр), Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр), Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод (контрольная опрессовка), обмыливание), Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств, Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.	1200.00	36000.00
					Итого без НДС:	35416.67
					НДС:	7083.33
					Всего:	42500.00

10. Дата выполнения работ (оказания услуг): _____

11. Время выполнения работ (оказания услуг): с _____ по _____

12. Общая стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию составила сумму в размере 42500.00 руб. (Сорок две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 20 % - 7083.33 руб. (Семь тысяч восемьдесят три рубля 33 копейки).

13.1. Исполнителем проведен повторный (очередной) инструктаж Заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд в соответствии с Инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной Приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр и Правилами № 410 и передан Заказчику 1 экземпляр инструкции.

13.2. Исполнителем даны Заказчику рекомендации по установке приборов контроля загазованности в помещениях где установлены газовые прибора, а именно установке датчиков с клапаном, осуществляющих непрерывный автоматический контроль содержания природного и угарного газов в помещениях, при возникновении опасной концентрации газа которые сигнализируют и перекрывают подачу газа на газовые приборы, предотвращая аварийную ситуацию.

14. На момент выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО тяга в дымовых и вентиляционных каналах

_____ (указать: присутствует, отсутствует)

15. Заказчику передан экземпляр Памятки о необходимости и периодичности проверки дымового и вентиляционного каналов.

_____ (подпись Заказчика)

Подпись Заказчика, получившего инструктаж и рекомендации по установке приборов контроля загазованности _____ (подпись И.О.Ф.)

Подпись лица, проводившего инструктаж и рекомендации по установке приборов контроля загазованности _____ (должность, подпись И.О.Ф.)

Заказчику передан экземпляр Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд _____ (подпись Заказчика)

16. Заказчик претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) не имеет.

17. Особое мнение заказчика, касающееся результатов выполнения работ, и (или) возражения заказчика (при наличии): _____

18. Подписи сторон:

Заказчик:

председатель правления




Барозин А. И.
М.П.

Исполнитель:

Филиал АО "Мособлгаз" "Северо-Запад"

Директор




Чулкин Ю. А.
М.П.

19. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

20. Подпись заказчика о принятии одного экземпляра настоящего акта

(личная подпись, Ф.И.О.)

В случае отказа заказчика от подписи акта указать «заказчик от подписи акта отказался», а также указать причины отказа (если таковые были заявлены). В случае отказа заказчика от принятия акта указать «заказчик отказался от принятия акта»